

令和2年度 保守点検

保守管理名称	点検日	点検結果	改善日	改善内容
電気設備	R2.4.17	不備なし	—	—
	R2.5.31	不備なし	—	—
	R2.6.16	不備なし	—	—
	R2.7.31	不備なし	—	—
	R2.8.18	不備なし	—	—
	R2.9.30	不備なし	—	—
	R2.10.21	不備なし	—	—
	R2.11.30	不備なし	—	—
	R2.12.23	不備なし	—	—
	R3.1.31	不備なし	—	—
	R3.2.18	不備なし	—	—
エレベーター設備	R3.3.31	不備なし	—	—
	R2.4.24	不備なし	—	—
	R2.5.18	不備なし	—	—
	R2.6.25	不備なし	—	—
	R2.7.15	不備なし	—	—
	R2.8.28	不備なし	—	—
	R2.9.28	不備なし	—	—
	R2.10.31	不備なし	—	—
	R2.11.25	不備なし	—	—
	R2.12.21	不備なし	—	—
	R3.1.6	不備なし	—	—
浄化槽設備	R3.2.15	不備なし	—	—
	R3.3.31	不備なし	—	—
	R2.4.23	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R2.5.28	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R2.6.25	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R2.7.30	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R2.8.29	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R2.9.24	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R2.10.22	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R2.11.26	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R2.12.24	不備なし(点検4回/月)	—	—
消防用設備	R3.1.28	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R3.2.25	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R3.3.25	不備なし(点検4回/月)	—	—
	R2.6.8～R2.6.9	防火対象物:ケアマンション 不良箇所あり	02.06.30	スプリンクラー設備:ゲートバルブ修理
	R2.7.9～R2.7.11	防火対象物:清静園 不良箇所あり	02.08.04	自家用発電機蓄電池取替・誘導灯取替
空調設備	R2.11.1～R2.11.3	防火対象物:ケアマンション 不良箇所あり	02.11.27	非常用蓄電池取替
	R3.1.28～R3.1.30	防火対象物:清静園 不良箇所あり	03.02.27	スピーカ等取替
空調設備	R2.5.1～R2.5.31	コンプレッサー等の不良箇所発生	02.07.24	部品交換等
	R2.10.1～R2.10.31	冷却水ポンプ等の不良箇所発生	02.12.18	部品交換等
ボイラー設備	R2.6.22	不備なし	—	—
	R2.9.30	不備なし	—	—
	R2.12.31	不備なし	—	—
	R3.3.6	不備なし	—	—
小荷物昇降設備	R2.4.27	不備なし	—	—
	R2.6.22	不備なし	—	—
	R2.8.25	不備なし	—	—
	R2.10.9	不備なし	—	—
	R2.12.7	不備なし	—	—
	R3.2.10	不備なし	—	—
テーブルリフト設備	R2.4.25	不備なし	—	—
	R2.7.13	不備なし	—	—
	R2.10.22	不備なし	—	—
	R3.1.23	不備なし	—	—
衛生害虫駆除	R2.4.30	不備なし	—	—
	R2.7.30	不備なし	—	—
	R2.10.28	不備なし	—	—
	R3.1.27	不備なし	—	—
食器洗浄機設備	R2.4.30	不備なし	—	—
	R2.8.31	不備なし	—	—
	R2.12.8	不備なし	—	—
貯水槽設備	R2.6.19	不備なし	—	—
防犯カメラ設備	R2.5.7	不備なし	—	—
	R2.10.23	不備なし	—	—